

Tłumaczenie z języka niemieckiego

CERTYFIKAT BADANIA

HOLZ
FORSCHUNG
AUSTRIA

Nr zamówienia: 842/2016/1-BF

02.06.2016
ROH/MAM

Zleceniodawca: EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65
A-1120 Wien

Przedmiot zlecenia: Ocena wkładek zamykających typu EPS o budowie modułowej / SYMO o zmodyfikowanej budowie zgodnie z normami ÖNORM EN 1303, ÖNORM B 5351 i ÖNORM B 5356

Wynik: Odnosząc się do opinii biegłego 842/2016 i cytowanych w niej dowodów, Holzforschung Austria potwierdza, że wkładki profilowe typu EPS o budowie modułowej / SYMO (5-sztyftowe) spełniają wymagania norm ÖNORM EN 1303:2015, ÖNORM B 5356:1998 i ÖNORM B 5351:2011.

Klasyfikacja zgodnie z normą ÖNORM EN 1303, wydanie: lipiec 2015:

Kategoria użytkowania	1
Trwałość	6
Ciężar drzwi	0
Odporność ogniowa	B
Bezpieczeństwo	0
Odporność na korozję i temperaturę	C
Zabezpieczenie kodu	6
Odporność na atak	D ¹⁾

Klasyfikacja zgodnie z normą ÖNORM B 5351, wydanie: wrzesień 2011
sekcja 4.2, 5.2 i 6.3: klasa odporności W_z 6-BZ

¹⁾ Klasa odporności na włamanie D tylko w połączeniu z odpowiednimi okuciami zabezpieczającymi lub rozetą ochronną, wysunięcie wkładki maksymalnie 3,0 mm.

Termin ważności: --

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA


/-/ podpis nieczytelny
Hubert Romirer, inż. techniczny
Referent

/-/ podpis nieczytelny
Inżynier dyplomowany Martin Wieser

Pieczęć okrągła z napisem w otoku: „HOLZFORSCHUNG AUSTRIA ÖSTEREI.
GESELLCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG Franz Grill-Straße 7, A-1030 Wien”.

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax+43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at

Ja, mgr Alicja Porowska, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2255/05, stwierdzam, że niniejsze tłumaczenie w pełni odpowiada przedstawionemu mi oryginałowi dokumentu.
Warszawa, 29.09.2017; Rep. Nr 1235/17



Alicja Porowska