



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 1303:2015-08

Test Certificate

Nr./ No. 34-2/17

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Hessenweg 9

D-48157 Münster

wird bescheinigt, dass sie am

at the date of

20. Juni/ June 2017

die Anforderungen der DIN EN 1303

meets the requirements of DIN EN 1303

für das Produkt

for the product

keyTec N-tra (NT) / ON-tra (ONT) /

N-tra+(NT+)

in den Baureihen

in type series

Doppelzylinder:/ Double cylinder:

NT(+)**01**, NT(+)**01/15**, NT(+)**51**, NT(+)**57**, NT(+)**51/A77**,

Halbzylinder:/ Half cylinder:

NT(+)**02**, NT(+)**02/15**,

Knopfzylinder:/ Knop-type cylinder:

NT(+)**04**, NT(+)**09**, NT(+)**04/6**,

NT(+)**04/S1**, NT(+)**04/S6**, NT(+)**04/S10**

zusätzliche Ausführungen

additional versions

Zylinder mit Gefahrenfunktion und

Freilaufzylinder/ Profile cylinder with emergency mode of operation and freewheel cylinder

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:

that complies with the classification

Gebrauchs- klasse category of use	Dauerhaftig- keit durability	Türmasse door mass	Feuerwider- stand fire resistance	Betriebs- sicherheit safety	Korrosionsbest. + Temperatur corrosion resistance and temperature	Verschluss- sicherheit key related security	Angriffs- widerstand attack resistance
1	6	0	B*	0	C	6	C

*Pos. 4: Gutachten 120002666.4 des MPA NRW D-44287 Dortmund, gültig bis 22.12.17 – Kein Türblattmaterial angegeben./ Expert's report 120002666.4 by MPA NRW D-44287 Dortmund, valid until 22.12.17 - No material of the door leaf specified.

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 34-2/17 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das geprüfte Produkt nicht ändern. This certificate is based on the evaluation of test report No. 34-2/17 by PIV. The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 02. August 2017

O. Lechte

Stellv. Laborleiter/
Deputy Laboratory Manager



D. Hermann
D. Hermann, Staatl. gepr. Techniker/
Certified Technician
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung. This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.